

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности Касимовского района

г. Касимов
(место составления акта)

« 16 » декабря 2013 г.
(дата составления акта)
10 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 189

По адресу/адресам: Рязанская область г. Касимов ул. Ленина д.15-б
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 189 от 01 декабря 2013г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 10 час. 00 мин. 06.12.2013 года по 10 час. 00 мин. 16.12.2013 года.

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: заместителем главного государственного инспектора Касимовского
района по пожарному надзору Крыкановым Максимом Геннадьевичем

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Директор
ГАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» Семенов О.М.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Заместитель главного государственного инспектора
Касимовского района по пожарному надзору – заместитель начальника ОНД Касимовского
района Крыканов Максим Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Главный инженер ГАОУ ДОД
«Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» Ульянкина Е.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномо-
ченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченно-
го представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутство-
вавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены факты невыполнения в полном объеме в уста-
новленные сроки законного предписания органа, осуществляющего государственный по-
жарный надзор – предписание ОНД Касимовского района №37/1/20 от 04.04.2013 года по
устранению нарушений требований пожарной безопасности:

– расстановка клапанов дымоудаления в коридоре 1-го этажа выполнена не в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов из расчета обслуживания одним кла-

паном 45 м. длины коридора (123-ФЗ ст. 81 п.1. Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Федеральным законом; п.3. Системы противопожарной защиты зданий, сооружений и строений должны обеспечивать возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара; п.4. Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений, а также инженерного оборудования зданий, сооружений и строений определяются в соответствии с федеральными законами о технических регламентах для данных объектов и (или) нормативными документами по пожарной безопасности. СНиП 41-01-2003 п.8.7 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но ниже верхнего уровня дверного проема. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, должна быть не более 45 м.)

- Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях (НПБ 104-03 п.3.15. Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение проводится на расстоянии 1,5 м от уровня пола).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание №189/1/57 от 16.12.2013г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Касимовского района по пожарному надзору – заместитель начальника отдела НД Касимовского района Крыканов М.Г.



С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Директор ГАОУ ДОО «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» Семенов О.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» декабря 2013г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)