

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Рязанской области
г. Рязань, ул. Семинарская, д. 11, тел.: (4912) 21-63-04
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАСИМОВСКОГО РАЙОНА
г. Касимов, пл. Соборная, д.4, тел.: (8-491-31) 2-28-05

Предписание №189/157

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному автономному образовательному учреждению ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер»
Директору ГАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» Семенову Олегу Михайловичу

Руководствуясь ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 14 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» в период с 06 декабря по 16 декабря 2013 года, заместителем главного государственного инспектора Касимовского района по пожарному надзору – заместителем начальника ОНД Касимовского района УНД ГУ МЧС России по Рязанской области, подполковником внутренней службы Крыкановым Максимом Геннадьевичем, проведено внеплановое выездное мероприятие по надзору за выполнением юридическим лицом ГАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер», расположенного по адресу: Рязанская область, г. Касимов, ул. Ленина, д.15-б, требований в области пожарной безопасности, совместно с главным инженером Ульяновкой Е.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Расстановка клапанов дымоудаления в коридоре 1-го этажа выполнена не в	123-ФЗ ст. 81 п.1. Функциональные характеристики систем обеспе-	05.05.2014г.	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	<p>2.</p> <p>соответствии с требованиями нормативных документов из расчета обслуживания одним клапаном 45 м. длины коридора</p>	<p>3.</p> <p>чения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Федеральным законом.</p> <p>п.3. Системы противопожарной защиты зданий, сооружений и строений должны обеспечивать возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара.</p> <p>п.4. Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений, а также инженерного оборудования зданий, сооружений и строений определяются в соответствии с федеральными законами о технических регламентах для данных объектов и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>СНиП 41-01-2003</p> <p>п.8.7 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но ниже верхнего уровня дверного проема. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, должна быть не более 45 м.</p>	4.	5.
2.	<p>Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях</p>	<p>НПБ 104-03</p> <p>п.3.15. Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом по-</p>	05.05.2014г.	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1.	2.	3. Измерение проводится на расстоянии 1,5 м от уровня пола.	4.	5.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленном срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
Касимовского района по пожарному надзору -
заместитель начальника ОНД Касимовского района
УНД ГУ МЧС России по Рязанской области
Крыканов М.Г.

16 декабря 2013 г.

Предписание для исполнения получит:



(подпись)

«16» *Семенов* 16/12/2013 г.

Директор ГАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер»
Семенов Олег Михайлович

